

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к договору № от

Температурный график

tн	T1150	T270	T395	T3105	T265	T385
8	70,0	45,0	52,8	56,0	43,1	49,4
7	70,0	44,4	52,4	55,7	42,4	48,9
6	70,0	43,8	52,0	55,4	41,8	48,4
5	70,0	43,2	51,6	55,0	41,2	48,0
4	70,0	42,6	51,2	54,7	40,6	47,5
3	70,0	42,0	50,8	54,0	40,0	47,0
2	71,3	42,2	51,3	55,3	40,3	47,1
1	74,2	43,3	53,0	57,2	40,8	48,9
0	77,2	44,4	54,7	59,2	41,8	50,0
-1	80,1	45,5	56,3	61,1	42,8	51,4
-2	83,0	46,6	58,0	62,9	43,8	52,9
-3	85,9	47,7	59,7	64,8	44,8	54,5
-4	88,8	48,8	61,3	66,7	45,7	55,7
-5	91,7	49,9	62,9	68,5	46,7	57,2
-6	94,5	50,9	64,5	70,3	47,6	58,6
-7	97,4	51,9	66,1	72,2	48,6	59,9
-8	100,2	53,0	67,7	74,0	49,5	61,3
-9	103,1	54,0	69,3	75,4	50,4	62,7
-10	105,9	55,0	70,9	77,5	51,3	64,1
-11	108,7	56,0	72,4	79,3	52,2	65,4
-12	111,5	57,0	74,0	81,1	53,1	66,8
-13	114,3	57,9	75,5	82,8	54,0	68,1
-14	117,1	58,9	77,1	84,6	54,3	69,5
-15	119,9	59,9	78,6	86,3	55,8	70,3
-16	122,6	60,8	80,1	88,1	56,6	72,1
-17	125,4	61,8	81,7	89,8	57,5	73,4
-18	128,2	62,7	83,2	91,5	58,4	74,7
-19	130,9	63,6	84,7	93,2	59,2	76,0
-20	133,7	64,6	86,2	94,9	60,1	77,3
-21	136,4	65,5	87,6	96,6	60,9	78,6
-22	139,1	66,4	89,1	98,3	61,7	79,9
-23	141,9	67,3	90,6	100,0	62,6	81,2
-24	144,6	68,2	92,1	101,7	63,4	82,5
-25	147,3	69,1	93,5	103,3	64,2	83,7
-26	150,0	70,0	95,0	105,0	65,0	85,0

tн-температура наружного воздуха, С

T1150 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе,С

T270 ,T265 - температура сетевой воды в обратном трубопроводе ,С

T395,T3105,T385 - температура сетевой воды после элеватора,С

