

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения г.Нововоронежа.

Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" за 4 квартал 2016 года

(наименование филиала)

Источник теплоснабжения	Характеристика	Единица измерения	Значение
от котельной по адресу Воронежское шоссе, д.9	Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	[шт.]	0
	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала	[Гкал/час]	56,815
от котельной по адресу Заводской проезд, д.1 (теплоноситель - вода)	Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	[шт.]	0
	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала	[Гкал/час]	0,000
от котельной по адресу Заводской проезд, д.1 (теплоноситель - пар)	Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	[шт.]	0
	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала	[Гкал/час]	42,146

- источники тепловой энергии, тепловые сети из эксплуатации не выводились;
- ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям не вводилось.

Директор Нововоронежского филиала
ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"

_____ В. В. Попов