

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения г.Нововоронежа.**

**Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" за 3 квартал 2016 года**

(наименование филиала)

Источник теплоснабжения	Характеристика	Единица измерения	Значение
от котельной по адресу Воронежское шоссе, Д.9	Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	[шт.]	0
	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала	[Гкал/час]	56,815
от котельной по адресу Заводской проезд, Д.1 (теплоноситель - вода)	Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	[шт.]	0
	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала	[Гкал/час]	-6,487
от котельной по адресу Заводской проезд, Д.1 (теплоноситель - пар)	Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	[шт.]	0
	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	[шт.]	0
	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала	[Гкал/час]	42,146

Директор Нововоронежского филиала  
ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"

\_\_\_\_\_ В. В. Попов